

DOS-II.7222.1.9.2017

DECYZJA

Na podstawie art. 195 ust. 1 pkt 1 *ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska* (Dz. U. z 2018 r. poz. 799 ze zm.) w związku z art. 104 § 1 *ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego* (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm.),

cofam bez odszkodowania

MPK PURE HOME Sp. z o.o. Sp. K. z siedzibą w Ostrołęce pozwolenie zintegrowane na eksploatację instalacji do unieszkodliwiania odpadów innych niż niebezpieczne o zdolności przetwarzania ponad 50 ton na dobę z wykorzystaniem obróbki biologicznej oraz obróbki wstępnej odpadów przeznaczonych do termicznego przekształcania, do odzysku lub kombinacji odzysku i unieszkodliwiania o zdolności przetwarzania ponad 75 ton odpadów na dobę z wykorzystaniem obróbki biologicznej oraz obróbki wstępnej odpadów przeznaczonych do termicznego przekształcania, oraz instalacji i urządzeń będących w powiązaniu technologicznym i funkcjonalnym z ww. instalacjami wchodzącymi w skład Centrum Innowacyjnej Gospodarki Odpadami (CIGO) zlokalizowanego w Studziankach przy ul. Spółdzielczej 36 - decyzja Marszałka Województwa Podlaskiego z dnia 23 grudnia 2014 r. (znak: DIS-V.7222.1.21.2014) zmieniona decyzjami Marszałka Województwa Podlaskiego z dnia 2 marca 2015 r. (znak: DIS-IV.7222.1.7.2015) oraz z dnia 4 stycznia 2017 r. (znak: DOS-II.7222.1.20.2016).

UZASADNIENIE

Marszałek Województwa Podlaskiego decyzją z dnia 23 grudnia 2014 r. (znak: DIS-V.7222.1.21.2014) udzielił „CZYŚCIOCH” Sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku pozwolenia zintegrowanego na eksploatację instalacji do unieszkodliwiania odpadów innych niż niebezpieczne o zdolności przetwarzania ponad 50 ton na dobę z wykorzystaniem obróbki biologicznej oraz obróbki wstępnej odpadów przeznaczonych do termicznego przekształcania, do odzysku lub kombinacji odzysku i unieszkodliwiania o zdolności przetwarzania ponad 75 ton odpadów na dobę z wykorzystaniem obróbki biologicznej oraz obróbki wstępnej odpadów przeznaczonych do termicznego przekształcania, oraz instalacji i urządzeń będących w powiązaniu technologicznym i funkcjonalnym z ww. instalacjami wchodzącymi w skład Centrum Innowacyjnej Gospodarki Odpadami (CIGO) zlokalizowanego w Studziankach przy ul. Spółdzielczej 36.

W trakcie eksploatacji przedmiotowej instalacji zmieniał się jej prowadzący i obecnie zarządzana jest ona przez MPK PURE HOME Sp. z o.o. Sp. K. z siedzibą w Ostrołęce, na podstawie umowy dzierżawy zawartej w dniu 5 grudnia 2016 r.

W dniu 20 listopada 2017 r. do tut. organu wpłynęło pismo Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku z dnia 16 listopada 2017 r. (znak: MZ.5588.X.20.4.2017.MF) informujące o pożarze zaistniałym w dniu 11 listopada 2017 r. na terenie CIGO w Studziankach oraz o magazynowaniu olbrzymiej ilości odpadów, która systematycznie wzrasta, niezgodnie z przepisami z zakresu ochrony przeciwpożarowej oraz posiadanym przez Spółkę pozwoleniem zintegrowanym. Na tej podstawie oraz w związku z art. 61 § 1 i § 4 *ustawy Kodeks postępowania administracyjnego* i art. 195 ust. 1 pkt 1 *ustawy Prawo ochrony środowiska* Marszałek Województwa Podlaskiego bezzwłocznie, tj. pismem z dnia 24 listopada 2017 r. (znak: DOS-II.7222.1.9.2017) zawiadomił zarządzającego przedmiotową instalacją, tj. MPK PURE HOME Sp. z o.o. Sp. K. z siedzibą w Ostrołęce o wszczęciu z urzędu postępowania administracyjnego w sprawie cofnięcia pozwolenia zintegrowanego na eksploatację instalacji do unieszkodliwiania odpadów innych niż niebezpieczne o zdolności przetwarzania ponad 50 ton na dobę z wykorzystaniem obróbki biologicznej oraz obróbki wstępnej odpadów przeznaczonych do termicznego przekształcania, do odzysku lub kombinacji odzysku i unieszkodliwiania o zdolności przetwarzania ponad 75 ton odpadów na dobę z wykorzystaniem obróbki biologicznej oraz obróbki wstępnej odpadów przeznaczonych do termicznego przekształcania, oraz instalacji i urządzeń będących w powiązaniu technologicznym i funkcjonalnym z ww. instalacjami wchodzącymi w skład Centrum Innowacyjnej Gospodarki Odpadami (CIGO) zlokalizowanego w Studziankach przy ul. Spółdzielczej 36.

Mając na uwadze istotę sprawy Marszałek Województwa Podlaskiego pismem z dnia 24 listopada 2017 r. (znak: DOS-II.7222.1.9.2017) wystąpił do PWIOŚ w Białymstoku z prośbą o udzielenie informacji dotyczących prowadzonej przez Organ Inspekcji kontroli w analizowanym Zakładzie oraz o bieżącą współpracę we wszczętym przez tut. organ postępowaniu.

Stąd też w dniu 30 listopada 2017 r. przedstawiciel Marszałka Województwa Podlaskiego wraz z pracownikami Podlaskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Białymstoku podjęli próbę wykonania oględzin i wizji lokalnej na przedmiotowej instalacji. Jednakże z powodu braku osoby umocowanej do reprezentowania Spółki nie doszło do wykonania żadnych czynności.

Dodatkowo pismem z dnia 1 grudnia 2017 r. (znak: DOS-II.7222.1.9.2017) zwrócono się do Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku z prośbą o wskazanie jakie wymogi przeciwpożarowe muszą spełniać magazyny odpadów przy uwzględnieniu przeciwpożarowego zaopatrzenia wodnego Zakładu w ilości 200 m³ z przeciwpożarowego zbiornika wodnego. W odpowiedzi na niniejsze pismo w dniu 8 grudnia 2017 r. poinformowano tut. organ, iż to do obowiązków MPK PURE HOME Sp. z o.o. Sp. K. należy jednoznaczne określenie danych dotyczących składowanych materiałów palnych z uwzględnieniem maksymalnej ilości w jednej hałdzie przyjętej na podstawie obliczonej gęstości obciążenia ogniowego, minimalnej odległości między hałdami oraz od obiektów i granicy lasu, uwzględniając obecne przeciwpożarowe zaopatrzenie wodne zakładu.

W dniu 4 grudnia 2017 r. przeprowadzono wizję lokalną i oględziny przedmiotowej instalacji przy udziale przedstawicieli Podlaskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Białymstoku, Marszałka Województwa Podlaskiego oraz MPK PURE HOME Sp. z o.o. Sp. K., w trakcie której ustalono, iż:

- na terenie instalacji znajduje się jedna waga najazdowa,
- na terenie Magazynu nr 1 znajdowały się odpady pochodzące z selektywnej zbiórki i odpady komunalne,
- na terenie Magazynu nr 2 znajdowały się odpady pochodzące z selektywnej zbiórki,
- magazyn nr 3 (podpiwniczenie budynku) jest wykorzystywany jako magazyn na narzędzia i części zamienne do urządzeń zamontowanych na terenie instalacji,
- magazyn nr 4 i 5 wykorzystywany jest jako parking dla pojazdów i maszyn pracujących na terenie instalacji, znajdowała się tam też niewielka ilość odpadów głównie z tworzyw sztucznych luzem jak również w formie sprasowanych kostek,
- na terenie magazynu nr 6 znajdowały się odpady tzw. „po akcyjne” tzn. odpady, które uległy nadpaleniu i stopieniu wskutek ostatniego pożaru odpadów,
- na terenie magazynu nr 7 znajdowały się kostki z odpadów z tworzyw sztucznych, a pod namiotem znajdowało się tzw. paliwo alternatywne „RDF”,
- na terenie magazynu nr 8 w części utwardzonej betonem znajdował się kompost po procesie kompostowania, na części nieutwardzonej znajdowały się bardzo duże ilości odpadów komunalnych, odpadów z mechanicznej obróbki, odpadów przed procesem kompostowania, jak również nadpalone odpady po ostatnim pożarze,
- na terenie instalacji znajduje się 6 reaktorów do tlenowego przetwarzania odpadów zebranych w 1 moduł, wewnątrz modułu znajdowały się odpady przypominające kompost nieodpowiadający wymaganiom. Moduł reaktorów usytuowany jest na działce nr geod. 59 w położeniu odwrotnym tj. w kierunku wschód – zachód, niż 4 moduły opisane w posiadanym pozwoleniu, które miały zostać usytuowane w kierunku północ – południe. Na pozostałej części działki nr 59 w miejscu, gdzie miały znajdować się 24 reaktory do tlenowego przetwarzania odpadów, znajdowały się bardzo duże ilości odpadów komunalnych i z mechanicznej obróbki w dużej części nadpalone po poprzednim pożarze na instalacji w styczniu 2017 r., przysypane dużą ilością żwiru porastającego roślinnością,
- w dniu przeprowadzania wizji linia sortownicza nie pracowała.

Powyższe udokumentowane zostało zdjęciami znajdującymi się w aktach postępowania.

Po przeanalizowaniu dotychczas zebranego materiału dowodowego Marszałek Województwa Podlaskiego pismem z dnia 15 grudnia 2017 r. (znak: DOS-II.7222.1.9.2017) wezwał zarządzającego CIGO w Studziankach do przedłożenia następujących dokumentów i informacji:

- instrukcji bezpieczeństwa pożarowego uwzględniającej spełnienie warunków ochrony przeciwpożarowej,

- potwierdzonej za zgodność z oryginałem pełnej ewidencji odpadów za lata 2014-2016, tj. kart przekazania odpadów oraz kart ewidencji odpadów,
- rejestru ilości pobieranej wody za lata 2014-2017, w rozbiciu na cele socjalno-bytowe, porządkowe i technologiczne, do prowadzenia którego zarządzający instalacją jest zobowiązany na podstawie zapisów rozdziału IX pkt 1.1. lit. a) pozwolenia zintegrowanego,
- wyników pomiarów wydajności i poziomu zwierciadła wody w studni, do prowadzenia których zarządzający instalacją jest zobowiązany na podstawie zapisów rozdziału IX pkt 1.1. lit. b) pozwolenia zintegrowanego,
- rejestru zużycia energii za lata 2014-2017 z podziałem na poszczególne miesiące, do prowadzenia którego zarządzający instalacją jest zobowiązany na podstawie zapisów rozdziału IX pkt 1.2. pozwolenia zintegrowanego,
- rejestru zużycia surowców i paliw za lata 2014-2017 z podziałem na poszczególne miesiące, do prowadzenia których zarządzający instalacją jest zobowiązany na podstawie zapisów rozdziału IX pkt 1.3. pozwolenia zintegrowanego,
- rejestru ilości i jakości wytwarzanych ścieków bytowych i przemysłowych wraz z potwierdzonymi za zgodność z oryginałem dokumentami potwierdzającymi wywóz przedmiotowych ścieków na oczyszczalnię ścieków za lata 2014-2017, do prowadzenia których zarządzający instalacją jest zobowiązany na podstawie zapisów rozdziału IX pkt 2.1. pozwolenia zintegrowanego,
- rocznych zestawień przedstawiających wyniki badań odpadów uzyskanych w wyniku biologicznego przetwarzania odpadów (frakcji podsitowej) za lata 2014-2017, do prowadzenia których zarządzający instalacją jest zobowiązany na podstawie zapisów rozdziału X pozwolenia zintegrowanego,
- rocznych zestawień wielkości emisji zanieczyszczeń do powietrza z biofiltrów oraz wentylacji hali technologicznej za lata 2014-2017,
- zestawienia czasu pracy poszczególnych instalacji na terenie Zakładu za lata 2014-2016, w rozbiciu na poszczególne miesiące,
- zestawienia ilości zatrudnionych osób obsługujących poszczególne instalacje do przetwarzania odpadów na terenie Zakładu za lata 2014-2016 w rozbiciu na poszczególne miesiące,
- okresowych pomiarów hałasu w środowisku.

W odpowiedzi na powyższe Spółka przy pismach z dnia 18 stycznia 2018 r. (L.dz. 00501/AD/2018/00), z dnia 25 stycznia 2018 r. (L.dz. 00644/AD/2018/00) oraz z dnia 15 lutego 2018 r. (L.dz. 01408/AD/2018) przedłożyła tylko część dokumentów wnioskując jednocześnie o wydłużenie terminu przedłożenia pozostałych do dnia 31 grudnia 2018 r. Marszałek Województwa Podlaskiego biorąc pod uwagę fakt, iż już dwukrotnie przedłużał termin odpowiedzi w wyniku czego Strona miała ponad 2 miesiące na przygotowanie stosownych dokumentów pismem z dnia 5 marca 2018 r. odmówił jego przedłużenia.

W dniu 1 lutego br. przeprowadzono kolejną wizję lokalną w CIGO w Studziankach przy udziale przedstawicieli Podlaskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Białymstoku, Marszałka Województwa Podlaskiego oraz MPK PURE HOME Sp. z o.o.

Sp. K. oraz rozpoczęto pomiary geodezyjne prowadzone przez Wojewódzkie Biura Geodezji w Białymstoku mające na celu ustalenie ilości zmagazynowanych tam odpadów.

W ramach przeprowadzonej wizji ustalono, iż:

- na terenie instalacji prowadzone są intensywne prace polegające na przemieszczaniu odpadów z części nieutwardzonej magazynu nr 8 na inne magazyny instalacji.
- na terenie instalacji nadal znajdują się odpady po akcyjne,
- 6 reaktorów do tlenowego przetwarzania odpadów zebranych w 1 moduł nie pracują, a na instalacji do sortowania odpadów pracują 2 osoby i przetwarzane są odpady przemieszczane z magazynów.

W dniu 26 lutego br. Wojewódzkie Biuro Geodezji w Białymstoku przy piśmie z dnia 23 lutego 2018 r. (znak: WBG.ZD.751.1.2017) przedłożyło zestawienie wyników z wykonania pomiarów sytuacyjno-wysokościowych na terenie Centrum Innowacyjnej Gospodarki Odpadami w Studziankach wraz z mapą określającą granice magazynów, z których wynikało, iż:

- w granicach poszczególnych magazynów zmagazynowanych jest 51 450 m³ różnego rodzaju odpadów,
- w miejscach nie stanowiących magazynów zgromadzono 19 496 m³ różnego rodzaju odpadów.

Ponadto w toku prowadzonej procedury wpłynęła do tut. organu decyzja Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku z dnia 28 marca 2018 r. (znak: MZ.5585.X.20.7.2018.MF) nakazująca MPK PURE HOME Sp. z o.o. Sp.K. z siedzibą w Ostrołęce usunąć z terenu Centrum Innowacyjnej Gospodarki Odpadami w Studziankach materiał palny w postaci odpadów z miejsc nie przeznaczonych do jego występowania jak i składowania oraz składować odpady z uwzględnieniem spełnienia wymagań w zakresie ochrony przeciwpożarowej jak dla otwartych składowisk, biorąc pod uwagę zapewnienie na terenie zakładu: wody do celów przeciwpożarowych w ilości 200 m³ z przeciwpożarowego zbiornika wodnego oraz dróg pożarowych do otwartych składowisk, w oparciu o opracowanie sporządzone przez rzeczoznawcę, do dnia 31 grudnia 2018 r.

Marszałek Województwa Podlaskiego po szczegółowym przeanalizowaniu przedłożonych przez Spółkę dokumentów przy pismach z dnia 18 i 25 stycznia oraz 15 lutego 2018 r., pismem z dnia 4 kwietnia br. wezwał Spółkę do przedłożenia następujących wyjaśnień:

- dlaczego Spółka nie przedłożyła kart ewidencji odpadów dla kodów 19 08 01 i 19 08 05? Zgodnie z przedłożonym do tut. organu rocznym sprawozdaniem o wytwarzanych odpadach i gospodarowaniu odpadami za rok 2016 wynika, iż zostały one poddane procesowi unieszkodliwiania D8;
- dlaczego w rocznym sprawozdaniu o wytwarzanych odpadach i gospodarowaniu odpadami za rok 2016 nie wykazano, iż zebrano odpad o kodzie 19 12 10 w ilości 4073,54 Mg, co wynika z przedłożonej karty ewidencji odpadów (19 12 10/242/2016)?

- w jaki sposób zostały zagospodarowane odpady o kodzie 19 12 12 w ilości 15 493,47 Mg, bowiem z analizy przedłożonej karty ewidencji odpadów (19 12 12/245/2016) wynika, iż taka ilość odpadów pozostała na stanie magazynowym na koniec 2016 r.

W odpowiedzi na powyższe MPK PURE HOME Sp. z o.o. Sp. K. w dniu 25 kwietnia br. przedłożyła stosowne wyjaśnienia.

Dodatkowo w dniu 19 kwietnia br., na prośbę Marszałka Województwa Podlaskiego, Podlaski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w Białymstoku przedłożył protokół z kontroli Nr WIOŚ-BL 411/2017 w przedmiotowym Zakładzie, a w dniu 14 maja br. zarządzenie pokontrolne (znak: WI.7024.185.2017.MG).

Marszałek Województwa Podlaskiego po szczegółowej analizie dokumentów zebranych w ramach prowadzonego postępowania administracyjnego w tym m.in. protokołu kontroli Podlaskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Białymstoku, pism Komendanta Miejskiej Straży Pożarnej w Białymstoku, własnych notatek służbowych, opracowania Wojewódzkiego Biura Geodezji w Białymstoku, stwierdził, iż prowadzący przedmiotową instalację bezsprzecznie eksploatował ją z naruszeniem warunków pozwolenia zintegrowanego udzielonego decyzją z dnia 23 grudnia 2014 r. (znak: DIS-V.7222.1.21.2014), czym naruszał również przepisy *ustawy o odpadach*, *ustawy Prawo ochrony środowiska* bowiem:

- nie zbudował i nie wyposażył instalacji do biologicznego przetwarzania odpadów zgodnie z zapisami rozdziału I pkt 2.2. lit. c) pozwolenia zintegrowanego,
- nie prowadził procesu biologicznego przetwarzania odpadów, co stanowiło naruszenie m.in. zapisów rozdziału I pkt 3.2. pozwolenia zintegrowanego,
- nie prowadził okresowych badań hałasu, co stanowiło naruszenie art. 147 ust. 1 *ustawy Prawo ochrony środowiska*,
- nie przysyłał do Podlaskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Białymstoku oraz Marszałka Województwa Podlaskiego rocznego zestawienia przedstawiającego wyniki badań odpadów uzyskanych w wyniku biologicznego przetwarzania odpadów, co stanowiło naruszenie zapisów rozdziału X pozwolenia zintegrowanego,
- nie prowadził rzetelnej ewidencji odpadów, co stanowiło naruszenie art. 66 ust. 1 *ustawy o odpadach*,
- magazynował odpady:
 - w sposób nieselektywny,
 - w sposób utrudniający poruszanie się po terenie Zakładu,
 - w miejscach nie stanowiących magazynów odpadów,

co stanowiło naruszenie rozdziału V pkt 3.1.1. pozwolenia zintegrowanego.

W świetle powyższego Marszałek Województwa Podlaskiego, na podstawie art. 195 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 *ustawy Prawo ochrony środowiska*, pismem z dnia 17 maja 2018 r. (znak: DOS-II.7222.1.9.2017) wezwał w trybie natychmiastowym do usunięcia naruszeń warunków pozwolenia zintegrowanego udzielonego decyzją z dnia 23 grudnia 2014 r. (znak: DIS-V.7222.1.21.2014), poprzez:

- zaprzestanie magazynowania odpadów w miejscach nie stanowiących magazynów, o których mowa w rozdziale V pkt 3.1.1. pozwolenia zintegrowanego i oznaczonych na mapie stanowiącej załącznik do wniosku o jego uzyskanie,
- zaprzestanie magazynowania odpadów niezgodnie z wymaganiami w zakresie ochrony przeciwpożarowej biorąc pod uwagę zapewnienie na terenie Zakładu wody do celów przeciwpożarowych w ilości 200 m³ z przeciwpożarowego zbiornika wodnego,
- magazynowanie odpadów w ilościach pozwalających na ich systematyczne przetwarzanie w instalacjach zlokalizowanych na terenie Centrum Innowacyjnej Gospodarki Odpadami biorąc pod uwagę ich aktualne, rzeczywiste moce przerobowe,
- magazynowanie odpadów zgodnie z zapisami rozdziału V pkt 3.1.1. pozwolenia zintegrowanego, tj.:
 - selektywnie,
 - w sposób nie powodujący utrudnień w poruszaniu się po terenie Zakładu,
 - w wydzielonych i oznakowanych miejscach o utwardzonej nawierzchni, niedostępnych dla osób nieupoważnionych, stanowiących magazyny nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 i 8,
 - odpady niebezpieczne magazynować w specjalnie do tego celu przystosowanych pojemnikach, odpornych na działanie substancji w nich zawartych, w miejscach niestwarzających zagrożenia dla środowiska – w wydzielonych, zamkniętych, zadaszonych i oznakowanych pomieszczeniach o utwardzonej i szczelnej nawierzchni,
 - odpady inne niż niebezpieczne magazynować w miejscach właściwie oznakowanych, niestwarzających zagrożenia dla środowiska oraz o utwardzonej i szczelnej nawierzchni,
- prowadzenie przetwarzania odpadów w instalacjach wchodzących w skład Centrum Innowacyjnej Gospodarki Odpadami zgodnie z aktualnymi, rzeczywistymi mocami przerobowymi,
- wyposażenie instalacji do biologicznego przetwarzania odpadów zgodnie z zapisami rozdziału I pkt 2.2. lit. c) pozwolenia zintegrowanego,
- prowadzenie rzetelnej ewidencji odpadów zgodnie z zapisami *ustawy o odpadach*, na podstawie której zarządzający instalacją będzie posiadał wiedzę nt. ilości i rodzajów odpadów zebranych, wytworzonych, przetworzonych oraz przekazanych a co za tym idzie również zmagazynowanych odpadów na poszczególnych magazynach,
- prowadzenie okresowych pomiarów hałasu w środowisku zgodnie z zapisami *rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 30 października 2014 r. w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów wielkości emisji oraz pomiarów ilości pobieranej wody* (Dz. U. z 2014 r., poz. 1542),
- przesłanie Marszałkowi Województwa Podlaskiego i Podlaskiemu Wojewódzkiemu Inspektorowi Ochrony Środowiska rocznych zestawień przedstawiających wyniki badań odpadów uzyskanych w wyniku biologicznego przetwarzania odpadów (frakcja

podsitowa) w instalacji do mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych,

- utrzymywanie w należyтым stanie oraz zapewnienie prawidłowej eksploatacji wszystkich obiektów i urządzeń wchodzących w skład Centrum Innowacyjnej Gospodarki Odpadami w Studziankach,
- uzyskanie pozwolenia wodno-prawnego na wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych będących własnością innych podmiotów ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego,

pouczając jednocześnie, iż zgodnie z art. 195 ust. 1 *ustawy Prawo ochrony środowiska* nie wykonanie niniejszego wezwania skutkować będzie cofnięciem bez odszkodowania ww. pozwolenia zintegrowanego.

W dniu 4 czerwca br. Spółka przedłożyła kolejne dokumenty, o które wezwał organ w piśmie z dnia 15 grudnia 2017 r., w tym m.in. karty ewidencji odpadów za rok 2015 i rejestry zużycia wody, energii, paliw za lata 2015-2017.

Biorąc pod uwagę fakt, iż w wyznaczonym przez Marszałka Województwa Podlaskiego terminie do poinformowania przez Spółkę tut. organu o sposobie zrealizowania ww. wezwania do zaniechania naruszeń, tj. w dniu 3 czerwca br. miał miejsce na terenie CIGO kolejny pożar zgromadzonych tam odpadów, Marszałek Województwa Podlaskiego, obawiając się, iż pożar ten może być działaniem zamierzonym mającym na celu utrudnienie/zablokowanie prowadzenia postępowania administracyjnego przez tut. organ zmierzający do cofnięcia pozwolenia zintegrowanego, pismem z dnia 6 czerwca 2018 r. zawiadomił Prokuratora Rejonowego w Białymstoku o podejrzeniu popełnienia przestępstwa poprzez podpalenie zmagazynowanych tam odpadów.

W odpowiedzi na wezwanie do zaniechania naruszeń MPK PURE HOME Sp. z o.o. Sp. K. w piśmie z dnia 13 czerwca 2018 r. (L.dz. 03575/2018/00) poinformowała, iż:

- zakład jest w trakcie porządkowania i usuwania odpadów po zaistniałej na terenie CIGO sytuacji awaryjnej (pożar),
- przetwarzanie odpadów w instalacjach wchodzących w skład Centrum Innowacyjnej Gospodarki Odpadami prowadzone jest zgodnie z rzeczywistymi mocami przerobowymi,
- w związku z trudną sytuacją ekonomiczną Spółka nie jest w stanie ponieść nakładów inwestycyjnych na zrealizowanie nie dokończonych, a wpisanych w pozwoleniu zintegrowanym brakujących urządzeń, czy też instalacji,
- spółka prowadzi jakościową i ilościową ewidencję odpadów,
- prowadzący instalacje dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia prawidłowej eksploatacji obiektów i urządzeń,
- podjęto działania w celu uzyskania pozwolenia wodnoprawnego,

oraz przedłożyła wyniki badań hałasu wykonanych w czerwcu 2018 r. i zestawienie przedstawiające wyniki badań odpadów uzyskanych w wyniku biologicznego przetwarzania

frakcji podsitowej w instalacji do mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów za rok 2017.

Pracownicy Marszałka Województwa Podlaskiego celem ostatecznego sprawdzenia zaniechania przez eksploatującego Centrum Innowacyjnej Gospodarki Odpadami w Studziankach naruszeń wskazanych w wezwaniu z dnia 17 maja 2018 r. (znak: DOS-II.7222.1.9.2017), przy udziale przedstawicieli Podlaskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Białymstoku oraz Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku w dniu 6 lipca 2018 r. przeprowadzili wspólną wizję lokalną i oględziny przedmiotowej instalacji, w trakcie której ustalono, iż pomimo wezwania do usunięcia naruszeń warunków pozwolenia zintegrowanego na eksploatację CIGO w Studziankach, Zakład prowadzony jest nadal niezgodnie z jego zapisami, tj.:

- odpady magazynowane są niezgodnie z zapisami rozdziału V pkt 3.1.1. pozwolenia zintegrowanego:
 - nieselektywnie:
 - ✓ na terenie Magazynów nr 1 i 2 magazynowane są łącznie odpady pochodzące z selektywnej zbiórki i odpady komunalne,
 - ✓ na terenie Magazynu nr 8 w części utwardzonej betonem magazynowane są łącznie odpady kompostu, odpady z mechanicznej obróbki, tzw. paliwo alternatywne „RDF” oraz inne odpady komunalne,
 - w sposób powodujący utrudnianie w poruszaniu się po terenie Zakładu,
 - odpady magazynowane są w miejscach niestanowiących magazynów, tj.:
 - ✓ przed namiotem stanowiącym Magazyn nr 7,
 - ✓ przed budynkiem procesowym od strony drogi,
 - ✓ pomiędzy Magazynami nr 1 i 8 oraz przy reaktorach do biologicznego przetwarzania odpadów,
 - ✓ pomiędzy Magazynem nr 1 a budynkiem procesowym.
- odpady magazynowane są niezgodnie z wymaganiami w zakresie ochrony przeciwpożarowej biorąc pod uwagę zapewnienie na terenie Zakładu wody do celów przeciwpożarowych w ilości 200 m³ z przeciwpożarowego zbiornika wodnego,
- obiekty i urządzenia wchodzące w skład CIGO w Studziankach nie są utrzymywane w należytych stanie oraz prawidłowo eksploatowane:
 - instalacja do biologicznego przetwarzania odpadów (6 reaktorów) nie funkcjonuje, a co za tym idzie nie jest prowadzony proces biologicznego przetwarzania odpadów. Reaktory zostały tylko i wyłącznie zasypane odpadami i w żaden sposób nie jest kontrolowany ani prowadzony proces ich przetwarzania (brak napowietrzania, zraszania, przerzucania o czym świadczą pajęczyny na odpadach) – zdjęcia nr 11 i 12. Wokół obiektu znajdują się olbrzymie ilości odpadów, które uniemożliwiają dojechanie do instalacji ciężkim sprzętem.
- instalacja do biologicznego przetwarzania odpadów nie jest zgodna z zapisami rozdziału I pkt 2.2. lit. c) pozwolenia zintegrowanego. Na terenie Zakładu znajduje się 6 reaktorów do tlenowego przetwarzania odpadów zebranych w 1 moduł, który

usytuowany jest na działce nr geod. 59 w położeniu odwrotnym tj. w kierunku wschód - zachód, niż 4 moduły opisane w pozwoleniu, które miały zostać usytuowane w kierunku północ – południe. Na pozostałej części działki nr 59 w miejscu gdzie miały znajdować się 24 reaktory do tlenowego przetwarzania odpadów, znajdują się bardzo duże ilości odpadów komunalnych i z mechanicznej obróbki.

Dodatkowo w ramach wizji dokonano następujących ustaleń:

- na terenie instalacji znajduje się jedna waga najazdowa, natomiast w pozwoleniu zintegrowanym są dwie,
- „mur oporowy” zbudowany ze sprasowanych odpadów (tzw. kostki), o który opierają się luźno leżące odpady w Magazynach nr 1 i 8 w wielu miejscach jest uszkodzony oraz przesunięty, co grozi zawaleniem się odpadów znajdujących się w poszczególnych magazynach,
- z części nieutwardzonej Magazynu nr 8 usunięte zostały wszystkie odpady, (przemieszczone na utwardzony Magazyn nr 1 i utwardzoną część Magazynu nr 8) a teren został przygotowany do utwardzenia (wylania betonu),
- odcieki z odpadów powierzchniowo spływają do ziemi,
- w Magazynie nr 3 i 6 ilość zmagazynowanych odpadów uległa zmniejszeniu, natomiast w Magazynach nr 1 i 8 wizualnie ilość odpadów uległa wręcz zwiększeniu w stosunku do tego co zaobserwowano na wizji w dniu 1 lutego br., prawdopodobnie poprzez przerzucanie odpadów z innych magazynów oraz miejsc nie stanowiących magazynów. Może to świadczyć o nie prowadzeniu przetwarzania przez Spółkę zmagazynowanych odpadów w instalacji objętej pozwoleniem zintegrowanym lub nie przekazywaniu ich do zagospodarowania podmiotom zewnętrznym celem przetworzenia. Potwierdzają to oględziny instalacji do mechanicznego przetwarzania odpadów (sortowni odpadów), w ramach których stwierdzono, iż instalacja ta może działać sporadycznie lub w ogóle, bowiem zaobserwowano bardzo małą ilość wysortowanych odpadów, a odpady tworzyw sztucznych są suche, zapyłone, co świadczy o tym, że leżą już tam przez dłuższy czas, nie funkcjonuje prasa – brak sprasowanych świeżych odpadów.

Powyższe ustalenia udokumentowane zostały zdjęciami znajdującymi się w aktach postępowania.

Dodatkowo pismem z dnia 16 lipca br. (znak: WI.7024.185.2017.MG) Podlaski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w Białymstoku poinformował, iż MPK PURE HOME Sp. z o.o. Sp. K. nie zrealizowała większości punktów zarządzenia pokontrolnego z dnia 10 maja 2018 r., co zdaniem Organu Inspekcji świadczy o konieczności cofnięcia pozwolenia zintegrowanego, a w dniu 20 sierpnia 2018 r. decyzją (znak: WI.7062.5.2018.MG) wymierzył ww. Spółce biegnącą karę pieniężną za magazynowanie odpadów w Centrum Innowacyjnej Gospodarki Odpadami z naruszeniem warunków pozwolenia zintegrowanego.

Ponadto w dniu 30 lipca 2018 r. (znak: MZ.0760.3.2018.MF) Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku przedłożył w tut. organie notatkę służbową sporządzoną na okoliczność udziału w wizji terenowej 6 lipca br. w CIGO, z której wynika

jednoznacznie, iż zmagazynowane na terenie Zakładu odpady nie są gromadzone z uwzględnieniem maksymalnej ilości w jednej hałdzie przejętej na podstawie obliczonej gęstości obciążenia ogniowego, minimalnej odległości między hałdami oraz od obiektów i granicy lasu, uwzględniając przeciwpożarowe zaopatrzenie wodne Zakładu w ilości 200 m³ z przeciwpożarowego zbiornika wodnego, a w dniu 30 sierpnia br., na podstawie wizji lokalnej CIGO w Studziankach przeprowadzonej w dniu 27 sierpnia br., poinformował iż odpady nadal są gromadzone nie zgodnie z pozwoleniem zintegrowanym.

Jednocześnie Podlaski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w Białymstoku przy piśmie z dnia 1 października 2018 r. (WI.7024.91.2018.MG) przedłożył Protokół kontroli Nr WIOŚ-BL 162/2018 (przeprowadzonej od dnia 4 czerwca do dnia 7 września br.) oraz Zarządzenie pokontrolne. W toku kontroli przeprowadzonej od dnia 4 czerwca do dnia 7 września br. stwierdzono m.in.:

- brak pełnego wyposażenia kompostowni odpadów – przetwarzanie odpadów niezgodnie z posiadanym pozwoleniem zintegrowanym,
- lokalizacja kompostowni odpadów niezgodnie z mapą stanowiącą załącznik do wniosku o wydanie pozwolenia zintegrowanego,
- brak możliwości funkcjonowania kompostowni odpadów zgodnie z pozwoleniem zintegrowanym z uwagi na zalegające odpady uniemożliwiające dojazd do obiektu oraz awarię systemu – przetwarzanie odpadów niezgodnie z posiadanym pozwoleniem zintegrowanym,
- odpady magazynowane są w sposób nieselektywny, nieuporządkowany, utrudniający poruszanie się po terenie Zakładu,
- magazynowanie odpadów z naruszeniem warunków pozwolenia zintegrowanego (nadal magazynowane są odpady w części na ten cel nieprzeznaczony, tj. przed kompostownią odpadów – pomiędzy halą sortowniczą a magazynem),
- magazynowanie odpadów poakcyjnych (z poprzedniego pożaru) w miejscu na ten cel nieprzeznaczonym,
- utwardzenie placu na podstawie zgłoszenia z naruszeniem terminu rozpoczęcia robót budowlanych (zawartego w pouczeniu przedmiotowego zgłoszenia),

które również jednoznacznie świadczą o fakcie, iż Spółka przez okres prowadzenia przedmiotowego postępowania nie zaniechała naruszeń wskazanych w piśmie Marszałka Województwa Podlaskiego z dnia 17 maja 2018 r. (znak: DOS-II.7222.1.9.2017).

Wobec powyższego, Marszałek Województwa Podlaskiego w oparciu o zgromadzony materiał dowodowy, zawiadomieniem z dnia 3 października 2018 r., na podstawie art. 10 § 1 *ustawy Kodeks postępowania administracyjnego*, poinformował MPK PURE HOME Sp. z o.o. Sp. K. o możliwości wypowiedzenia się, w terminie siedmiu dni od dnia otrzymania, co do zebranych dowodów i materiałów w sprawie cofnięcia pozwolenia zintegrowanego na eksploatację instalacji do unieszkodliwiania odpadów innych niż niebezpieczne o zdolności przetwarzania ponad 50 ton na dobę z wykorzystaniem obróbki biologicznej oraz obróbki wstępnej odpadów przeznaczonych do termicznego przekształcania, do odzysku lub kombinacji odzysku i unieszkodliwiania o zdolności przetwarzania ponad

75 ton odpadów na dobę z wykorzystaniem obróbki biologicznej oraz obróbki wstępnej odpadów przeznaczonych do termicznego przekształcania, oraz instalacji i urządzeń będących w powiązaniu technologicznym i funkcjonalnym z ww. instalacjami wchodzącymi w skład Centrum Innowacyjnej Gospodarki Odpadami (CIGO) zlokalizowanego w Studziankach przy ul. Spółdzielczej 36.

W dniu 8 października br. przedstawiciel Spółki zapoznał się z zebrany materiałem dowodowym, a w ostatnim dniu do złożenia uwag i wyjaśnień, tj. w dniu 12 października br. Strona przedłożyła wniosek o wyznaczenie dodatkowych 7 dni na ustosunkowanie się do zgromadzonego materiału dowodowego wskazując na zbyt krótki termin na zapoznanie się i przeanalizowanie go. Biorąc pod uwagę fakt, iż zgromadzony materiał dowodowy w zdecydowanej większości jest Stronie doskonale znany, bowiem składa się z dokumentów dostarczonych przez Spółkę oraz protokołów kontroli sporządzanych przez Podlaskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Białymstoku, które to Strona otrzymała dużo wcześniej, Marszałek Województwa Podlaskiego nie widzi podstaw do wydłużenia terminu, wobec czego nie przychylił się do wniosku Strony, tym bardziej iż przedmiotowe postępowanie toczy się już od 24 listopada 2017 r., także Spółka miała możliwość systematycznego zapoznawania się ze zbieranym materiałem dowodowym.

Biorąc powyższe pod uwagę Marszałek Województwa Podlaskiego po szczegółowej analizie zgromadzonego w sprawie materiału dowodowego stwierdził, iż MPK PURE HOME Sp. z o.o. Sp. K. z siedzibą w Ostrołęce nie usunęła naruszeń warunków pozwolenia zintegrowanego oraz *ustawy o odpadach*, do czego została wezwana pismem z dnia 17 maja 2018 r., a wręcz przeciwnie nadal je narusza, tj.:

- nie zaprzestała magazynowania odpadów w miejscach nie stanowiących magazynów, o których mowa w rozdziale V pkt 3.1.1. pozwolenia zintegrowanego i oznaczonych na mapie stanowiącej załącznik do wniosku o jego uzyskanie,
- nie zaprzestała magazynowania odpadów niezgodnie z wymaganiami w zakresie ochrony przeciwpożarowej biorąc pod uwagę zapewnienie na terenie Zakładu wody do celów przeciwpożarowych w ilości 200 m³ z przeciwpożarowego zbiornika wodnego,
- nie magazynuje odpadów w ilościach pozwalających na ich systematyczne przetwarzanie w instalacjach zlokalizowanych na terenie Centrum Innowacyjnej Gospodarki Odpadami biorąc pod uwagę ich aktualne, rzeczywiste moce przerobowe,
- magazynuje odpady nie zgodnie z zapisami rozdziału V pkt 3.1.1. pozwolenia zintegrowanego, tj.:
 - nie selektywnie,
 - w sposób powodujący utrudnienie w poruszaniu się po terenie Zakładu,
 - w wydzielonych i oznakowanych miejscach o utwardzonej nawierzchni, niedostępnych dla osób nieupoważnionych, stanowiących magazyny nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 i 8,
 - odpady inne niż niebezpieczne magazynuje w miejscach nie właściwie oznakowanych, stwarzających zagrożenia dla środowiska oraz życia i zdrowia ludzi (magazyny odpadów grożą zawaleniem oraz kolejnym pożarem),

- nie wyposażyła instalacji do biologicznego przetwarzania odpadów zgodnie z zapisami rozdziału I pkt 2.2. lit. c) pozwolenia zintegrowanego,
- nie utrzymuje w należyтым stanie oraz nie zapewnienia prawidłowej eksploatacji wszystkich obiektów i urządzeń wchodzących w skład Centrum Innowacyjnej Gospodarki Odpadami w Studziankach, tj. instalacji do biologicznego przetwarzania odpadów.

Biorąc powyższe pod uwagę Marszałek Województwa Podlaskiego postanowił, jak w sentencji.

POUCZENIE

Niniejsza decyzja, zgodnie z art. 21 ust. 3 *ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko* (Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 ze zm.) została umieszczona w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie.

Od niniejszej decyzji służy Stronie, z mocy art. 127, 127a i 129 *ustawy Kodeks postępowania administracyjnego* w związku z art. 377a *ustawy Prawo ochrony środowiska*, prawo wniesienia odwołania do Ministra Środowiska za pośrednictwem Marszałka Województwa Podlaskiego w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania Strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania. Z dniem doręczenia tutejszemu organowi oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Niniejsza decyzja nie podlega opłacie skarbowej jako nie wymieniona w art. 1 *ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej* (Dz. U. z 2018 r. poz. 1044).

z up. MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA

Lech Magrel
Dyrektor Departamentu Ochrony Środowiska

Otrzymuje:

MPK PURE HOME Sp. z o.o. Sp. K.
ul. Kołobrzeska 5, 07-401 Ostrołęka

Do wiadomości:

1. Minister Środowiska – w wersji elektronicznej,
2. Pani Elżbieta Rudnicka Kosmal & Kwiatkowski Sp. z o.o.
Zarządca masy sanacyjnej
MPK Pure Home Sp. z o.o. Sp. k. w restrukturyzacji,
3. Podlaski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska
w Białymstoku - w wersji elektronicznej,
4. Burmistrz Wasilkowa – w wersji elektronicznej,
5. Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku